



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ №74

Л.Н.Савченко

ОТЧЕТ
по устранению нарушений согласно предписания Госпожнадзора №01-9/1/1
от 17 февраля 2014года

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения, установленный Госпожнадзором	Отметка о выполнении
1	Ширина эвакуационного выхода из группы № 5 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 0,59м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
2	Ширина лестничных маршей в здании детского сада менее 1,35 м, а именно: 1,08 м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
3	Ширина эвакуационного выхода из группы № 6 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 0,59м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
4	Ширина эвакуационного выхода из физкультурного зала в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 1,05м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.

5	Ширина эвакуационного выхода (район мед.блока) в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 1,05м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
6	Ширина эвакуационного выхода из группы № 4 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно:1,16м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
7	Ширина эвакуационного выхода из группы № 2 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 1,06м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
8	Ширина эвакуационного выхода из группы № 1 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел. а именно: 1,06м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
9	Ширина эвакуационного выхода из группы № 3 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 0,58 м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
10	Ширина эвакуационного выхода из группы № 11 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 0,58м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
11	Ширина эвакуационного выхода из группы № 8 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 1,05м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.

12	Ширина эвакуационного выхода из группы №7 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно:1,05м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
13	Ширина эвакуационного выхода из группы № 10 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел.,а именно:0,59м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.
14	Ширина эвакуационного выхода из группы № 9 в свету менее 1,2 м при числе эвакуированных более 15 чел., а именно: 0,59м	в период капитального ремонта	Выполнение данного пункта предписания возможно только в период капитального ремонта. Дата капитального ремонта еще не определена.